

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
14.06.2022 КНМ № 43220061000200861986



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Котельничского района
и города Котельнича

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Котельнич, ул. Победы, 67а, 612600, тел. 4-00-63 (код 83342)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов № 2 имени Кавалера Ордена Мужества Дениса Белых» города Котельнича Кировской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Котельничского района и города Котельнича по пожарному надзору Яненко Святослава Андреевича № 22 от «14» июня 2022 года в период с «20» июня 2022 г. по «22» июня 2022 г.

заместителем главного государственного инспектора Котельничского района и города Котельнича

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

майором вн. службы Рычковым Александром Николаевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ СОШ с УИОП № 2 им. Д.Белых г. Котельнича Бусыгина Ольга Борисовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание школы ул. Октябрьская, 109				
1.	Деревянные конструкции подшивки свеса карниза	п. 5.4.5 Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы	10.05.2023	

	кровли пристроя к спортзалу не защищены огнезащитным материалом (Е 15)	противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее СП 2.13130.2020)		
2.	Аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации требует ремонта: при отключении электропитания рабочего освещения светильники расположенные в коридоре первого этажа, эвакуационного выхода из спортзала, подсобного помещения на втором этаже не включились автоматически	п. 37 ППР в РФ	10.05.2023	
3.	Пожарный пост не оборудован средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 56 ППР в РФ	10.05.2023	
4.	Планы эвакуации, размещенные на первом и втором этажах здания школы, а также в здании мастерских, требуют корректировки в соответствии с требованиями ГОСТ	п. 5 ППР в РФ	10.05.2023	
Здание школы ул. Октябрьская, 91				
5.	Аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации требует ремонта: при отключении электропитания рабочего освещения светильники расположенные в здании не включились автоматически	п. 37 ППР в РФ	10.05.2023	
6.	Пожарный пост не оборудован средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 56 ППР в РФ	10.05.2023	
7.	План эвакуации,	п. 5 ППР в РФ	10.05.2023	

	размещенный на втором этаже здания школы требует корректировки в соответствии с требованиями ГОСТ			
--	---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ СОШ с УИОП № 2 им. Д.Белых г. Котельнича
Бусыгина Ольга Борисовна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Котельничского
района и города Котельнича по пожарному надзору

Рычков А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.